



HP3-008

Výsledky overovania odbornej spôsobilosti :

1. Uzatvorená pracovná zmluva a odborná spôsobilosť pracovníkov, personálne požiadavky:

- 1.1 Odborná spôsobilosť zodpovedného pracovníka povereného riadením činnosti, ktorý má doklad o odbornej spôsobilosti podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov:
- **Martin Rigo**, elektrotechnik pre riadenie činnosti v zmysle § 23 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., číslo osvedčenia: 56/2011.
- 1.2 Uvedený zamestnanec má uzatvorenú pracovnú zmluvu so žiadateľom v zmysle § 42 Zákonníka práce zo dňa 01.01.2006.
- 1.3 **Podmienkou pre vykonávanie požadovanej činnosti v zmysle oprávnenia je trvalý pracovný pomer v zmysle § 42 Zákonníka práce s pracovníkom, ktorý je spôsobilý minimálne podľa § 23 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., v rozsahu E1-A.**

2. Primeraný spôsob a rozsah zabezpečenia vykonávania činnosti

2.1 Z technického a technologického hľadiska:

- 2.1.1 Žiadateľ bude požadovanú činnosť vykonávať podľa dodanej dokumentácie.
- 2.1.2 Súlad s dokumentáciou po ukončení montáže bude potvrdzovať kvalifikovaný pracovník **Martin Rigo** – kvalifikácia podľa §23 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
- 2.1.3 **Podmienkou pre činnosť je vykonávanie montáže a rekonštrukcie elektrických zariadení skupiny „A“ na základe konštrukčnej dokumentácie ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko k dokumentácii v zmysle § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.**
- 2.1.4 **Podmienkou pre činnosť je výkon požadovanej činnosti podľa dokumentácie spracovanej kvalifikovaným pracovníkom.**
- 2.1.5 Žiadateľ má dostatočne zabezpečený informačný systém pre sledovanie aktuálnosti predpisov a STN:
- informácie o zmenách zákonov, vyhlášok a nariadení vlády – prístup na internet www.zbierka.sk
 - informácie o zmenách zákonov, vyhlášok a nariadení vlády a STN – odborné semináre
- 2.1.6 **Podmienkou pre vykonávanie požadovanej činnosti je prístup k platným predpisom a STN súvisiacich s požadovaným rozsahom oprávnenia.**
- 2.1.7 **Podmienkou pre vykonávanie požadovanej činnosti je prístup žiadateľa k potrebnej meracej technike na:**
- a. meranie izolačného stavu – zoznam založený v spise č. 00634/1/2018
 - b. meranie prechodových odporov
 - c. meranie napätia
 - d. meranie prúdu
- 2.1.8 Žiadateľ je povinný preukázať bezpečný stav spotrebiča po **oprave**, deklarováním nasledovných hodnôt:
- a. izolačný stav
 - b. prechodový odpor
 - c. unikajúci prúd
- 2.1.9 Žiadateľ má spracovaný metrologický poriadok riešiaci problematiku kalibrácie.
- 2.1.10 Žiadateľ rieši kalibrovanie prístrojov nasledovne: dodávateľsky.
- 2.1.11 Pre **požadovanú činnosť** na elektrických zariadeniach preukázal žiadateľ vybavenosť vhodným a bezpečným nástrojovým, prístrojovým a elektromechanickým náradím. Pre požadovanú činnosť preukázal primerané vybavenie OOPP.
- Pri požadovanej činnosti je žiadateľ povinný používať elektrické výrobky a predmety, ktoré sú osvedčené, certifikované, schválené alebo označené značkou zhody CE.**

- 2.1.12 Žiadateľ má na zabezpečenie požadovanej činnosti prenajaté prevádzkové, skladové a dielenské priestory – adresa priestorov: Galvaniho 7/C, Bratislava.
- 2.1.13 Žiadateľ bude zabezpečovať odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení vlastnými prostriedkami, zamestnáva revízneho technika v zmysle § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., číslo osvedčenia: 0013-IBA/2005-EZ E A,B E2. .
- 2.1.14 **Pre požadovanú činnosť je žiadateľ povinný zabezpečiť vykonanie OPaOS EZ oprávneným subjektom.**

2.2 Z organizačného hľadiska:

- 2.2.1 Žiadateľ má certifikát systému riadenia kvality podľa ISO 9001 platný do 16.12.2021 vydaný QS Cert, spol. s r.o., Praha, Česká republika.

Na základe vyhodnotenia výsledkov overenia odbornej spôsobilosti, v zmysle § 14, ods. 1, písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, podávame toto

odborné stanovisko :

Žiadateľ spĺňa predpísané bezpečnostno-technické požiadavky na:

Druh činnosti:

- O oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu:**
OU oprava a údržba
R rekonštrukcia
M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky

V rozsahu:

E1 technické zariadenie elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodu

Trieda objektov:

A objekt bez nebezpečenstva výbuchu

Pri výkone uvedených činností je potrebné dodržiavať podmienky uvedené v tomto odbornom stanovisku.

Na základe týchto skutočností odporúčam vydať žiadateľovi príslušné oprávnenie.

Návrh evidenčného čísla oprávnenia: **50/1/2020 – EZ – O (OU,R,M) – E1 – A**

Zástupca žiadateľa **Ing. Štefan Lastovka, konateľ** bol oboznámený s údajmi v odbornom stanovisku a s ďalším postupom.

V Bratislave, dňa: 15.06.2020




za Technickú inšpekciu, a.s.
Ing. Dušan Dolinský
inšpektor

Odborné stanovisko preskúmal, schvaľuje ho a **odporúča** vydať oprávnenie:

V Bratislave, dňa: 15.06.2020



za Technickú inšpekciu, a.s.
Ing. Ľuboš Izakovič
vedúci oddelenia inšpektorov

Rozdeľovník:

1 x - žiadateľ

1 x - Technická inšpekcia, a.s.